

**SREDNJE MJESEČNE VRJEDNOSTI FIZIKALNO KEMIJSKIH
 ANALIZA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU ZA MJESEC RUJAN 2023, GOD.**

RB.	VRSTA ANALIZE	MAKSIMALNO DOZVOLJENE VRJEDNOSTI	MJERNA JEDINICA	VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU
1.	TEMPERATURA VODE	25	°C	21,3
2.	BOJA	20	mg/ PtCo skale	3
3.	MUTNOĆA	4	NTU	0,25
4.	MIRIS	bez		Bez
5.	OKUS	bez		Bez
6.	KONCENTRACIJA VODIKOVIH IONA	6,5-9,5	pH jedinica	7,51
7.	VODLJIVOST	2500	μS/cm/20 °C	377
8.	UKUPNA TVRDOĆA		CaCO ₃ mg/l	179,9
9.	KALCIJ		mg/l	49,1
10.	MAGNEZIJ		mg/l	13,8
11.	ALKALITET m	>30	HCO ₃ ⁻ mg/l	171,9
12.	ALKALITET p		HCO ₃ ⁻ mg/l	0,0
13.	UTROŠAK KMnO ₄	5	O ₂ mg/l	1,16
14.	KLORIDI	250	mg/l	19,7
15.	SULFATI	250	mg/l	47,0
16.	NITRATI	50	mg/l	1,1
17.	NITRITI	0,50	mg/l	0,0
18.	AMONIJAK	0,50	mg/l	0,0
19.	SILIKATI	50	mg/l	4,5
20.	ŽELJEZO	200	μg/l	0,0
21.	MANGAN	50	μg/l	17,6
22.	TDS (ukupno otopljene tvari)		mg/l	328
23.	SALINITET			0,0
24.	ARSEN	10	μg/l	0,0
25.	ALUMINIJ	200	μg/l	49,5
26.	TOC (ukupni organski ugljik)			1,57
27.	SLOBODNI KLOR	0,50	mg/l	0,49

Vukovar, 02.10.2023.

Valentina Musa dipl.ing.
 INŽENJER LABORATORIJA

